

УТВЕРЖДАЮ:  
 Заместитель технического директора  
 Е. В. Мурзин

«07» 07 2020 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

**АКТ**

**Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020- 2021 годов.**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» Резник Евгений И.С.  
должность, ФИО

Представитель потребителя Насалина А.Д.С. Васильев А.И.  
должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020-2021 годов:  
ООО «УК Эдисон»  
наименование потребителя, ИКУ  
ул. Римская, 62 к. 2  
адрес

Номер договора ИР/18/001  
 В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)																				
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	отсут.																						
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	выполнено: 18.06.2020г.																						
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	ГО отсут.																						
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см <sup>2</sup> )	2d = <u>7</u> мм; L= <u>7</u> м. 2d = <u>7</u> мм; L= <u>7</u> м. 2d = <u>7</u> мм; L= <u>7</u> м.																						
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см <sup>2</sup>	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">К-во ТУ</td> <td>Всего</td> <td colspan="2">1 (теплоустановка)</td> </tr> <tr> <td>Сдано</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Дата</td> <td>18.06.20</td> <td>18.06.20</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">К-во ВВП</td> <td>Всего</td> <td colspan="2">1</td> </tr> <tr> <td>Сдано</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Дата</td> <td>18.06.20</td> <td>18.06.20</td> </tr> </table>	К-во ТУ	Всего	1 (теплоустановка)		Сдано	1	1	Дата	18.06.20	18.06.20	К-во ВВП	Всего	1		Сдано	1		Дата	18.06.20	18.06.20		
К-во ТУ	Всего	1 (теплоустановка)																						
	Сдано	1		1																				
	Дата	18.06.20	18.06.20																					
К-во ВВП	Всего	1																						
	Сдано	1																						
	Дата	18.06.20	18.06.20																					
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	удовлетв.																						
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию. 2020 - 2021гг.	Акт № 21-1123 от 22.06.20г.																						
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	регул. ГВС № 25 (работосп.)																						
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	не требуется завис. схема																						

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	<i>В. М. Могилев</i>	<i>С. М. Воробьев</i>
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	10 мм (сопел) 3 мм (шайбы)	<i>С. М. Воробьев</i>

Тип ВВП:  пластинчатый;  двухступенчатый;  моноблочный;  кожухотрубный

Промывка ВВП  да /  нет

Кол-во заглушенных трубок           

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2  да /  нет; Манометров (штуцеров под манометры)  да /  нет;

Термометров  да /  нет; Воздушников  да /  нет; Спускников  да /  нет;

Предохранительного клапана (незав.сх.)  да /  нет; Освещения в ТУ  да /  нет;

Покраски оборудования и трубопроводов  да /  нет; Схемы ИТП  да /  нет;

Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией  да /  нет.

Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА  да /  нет;

Ревизии запорной и регулирующей арматуры  да /  нет.

Замечания:           - / -          

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2020-2021 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: *Казанцев О.В.* *03.12.2020*

(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № *32* от *2.05.2020* года.  
(протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на:

*29.06.2020* ,                       рублей\*

(дата)

(имеется/не имеется)

(текущая/просроченная)

\*Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2020 - 2021 годов: *В. М. Могилев*

Начальник абонентской службы           

**А.А. Бондаренко**

Начальник отдела дебиторской задолженности *С. М. Воробьев*

**С.М. Воробьев**

Представитель абонентской службы           

Представитель потребителя *Казанцев О.В.*