

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель технического директора
 Е. В. Мурзин

« 06 » 08 2020 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020-2021 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» техник-конструктор Киселев В.В.
должность, ФИО

Представитель потребителя Александр ЮС Александрович
должность, ФИО





провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020-2021 годов:

ООО УК «Единство»
наименование потребителя, ИКУ
Московский пр. 83 к3
адрес

Номер договора прямой

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	<u>нарушения отсутствуют</u>		
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	<u>выполнено 30.06.2020</u>		
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	<u>гарантийное обслуживание</u>		
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см ²)	2d = <u>7</u> мм; L = _____ м. 2d = <u>7</u> мм; L = _____ м. 2d = <u>7</u> мм; L = _____ м.		
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см ²	К-во ТУ	Всего <u>1м + 1к/1п</u>	
			Сдано <u>2</u>	
		Дата <u>24.07.2020</u>		
		К-во ВВП	Всего <u>1м + 1к/1п</u>	
		Сдано <u>2</u>		
		Дата <u>24.07.2020</u>		
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	<u>удовлетворительно</u>		
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2020 - 2021гг.	<u>Акт № 21-0353</u>		
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	<u>работоспособна</u>		
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	<u>работоспособна</u>		

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	Выполнен		
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	не требуется (нерабочая) село ФЗ мп (Н/П)		

Тип ВВП: пластинчатый; двухступенчатый, моноблочный; кожухотрубный

Промывка ВВП да / нет Арт от 22.07.2016

Кол-во заглушенных трубок _____

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 да / нет; Манометров (штуцеров под манометры) да / нет; Термометров да / нет; Воздушников да / нет; Спускников да / нет; Предохранительного клапана (незав.сх.) да / нет; Освещения в ТУ да / нет; Покраски оборудования и трубопроводов да / нет; Схемы ИТП да / нет; Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией да / нет.
Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА да / нет; Ревизии запорной и регулирующей арматуры да / нет.

Замечания: _____

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2020-2021 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: гл. инженер Кудачев О.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)


Назначен приказом по предприятию, организации № 32 от 12.05.2010 года.
 (протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на: 01.07.2010, _____, _____ рублей*
(дата) (имеется/не имеется) (текущая/просроченная)

*Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2020 - 2021 годов: выполнен

Начальник абонентской службы _____



А.А. Бондаренко


Начальник отдела дебиторской задолженности _____



Представитель абонентской службы _____

технический контролер Рудольф Н.Н. Рудольф

Представитель потребителя _____

М. Александров  Кудачев О.В.