

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель технического директора

Е. В. Мурзин

« 31 » 2020 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020-2021 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК»

Александр Васильевич
должность, ФИО

Представитель потребителя

Насанин А.А. @ ООО «Сибирь»
должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020-2021 годов:

ООО УК «Едунет»
наименование потребителя, ИКУ

г. Тюмень, ул. Мясников, 7к1
адрес

Номер договора

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	<i>нарушения режима режимов не выявлено</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	<i>проведено 30.07.2020</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	<i>гарантийные обязательства не предоставлялись</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см ²)	2d = _____ мм; L = _____ м. 2d = _____ мм; L = _____ м. 2d = _____ мм; L = _____ м.	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см ²	К-во ТУ Всего <i>1 шт. мет + 2 оп</i> Сдано <i>341</i> Дата <i>30.07.2020</i> К-во ВВП Всего <i>1 шт. мет + 2 оп</i> Сдано <i>341</i> Дата <i>30.07.20</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	<i>удовлетворительное</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2020 - 2021гг.	<i>акт № 21-0157</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	<i>работоспособны</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	<i>работоспособны</i>	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	<i>В комплекте</i>	<i>[Signature]</i>
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	<i>исп. - недовесовый схемой сп. - удерживается</i>	<i>[Signature]</i>

Тип ВВП: пластинчатый; двухступенчатый, моноблочный; кожухотрубный

Промывка ВВП да / нет *нет от 27-02-2020*

Кол-во заглушенных трубок _____

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 да / нет; Манометров (штуцеров под манометры) да / нет;
 Термометров да / нет; Воздушников да / нет; Спускников да / нет;
 Предохранительного клапана (незав.сх.) да / нет; Освещения в ТУ да / нет;
 Покраски оборудования и трубопроводов да / нет; Схемы ИТП да / нет;
 Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией да / нет.

Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА да / нет;
 Ревизии запорной и регулирующей арматуры да / нет.

Замечания: _____

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2020-2021 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: *Козачков О.В.*

(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № *32* от *12.05* *2020* года.
 (протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на: *31.08.20*, _____ рублей*
 (дата) (имеется/не имеется) (текущая/просроченная)

* Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2020 - 2021 годов: *выполнено*

А.А. Бондаренко

Начальник абонентской службы _____

Начальник отдела дебиторской задолженности _____

Представитель абонентской службы _____

Представитель потребителя _____

М.А. [Signature]

[Signature]