

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель технического директора
Е. В. Мурзин

«06» 08 2020 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020-2021 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» Михаил-Игоревич Филиппов

Представитель потребителя Насадкина С.О. Суздальская-А.

должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020-2021 годов:

ООО ПК Едковское

наименование потребителя, ИКУ

ул. Московский пр. 87к1

адрес

Номер договора Филиппов

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)															
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	нарушения отсутствуют																	
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	выполнено 25.06.2020																	
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	гарантийная отсутствует																	
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см ²)	2d = <u>7</u> мм; L= _____ м. 2d = <u>7</u> мм; L= _____ м. 2d = <u>7</u> мм; L= _____ м.																	
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см ²	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">К-во ТУ</td> <td>Всего</td> <td>12119 + 1097</td> </tr> <tr> <td>Сдано</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">К-во ВВП</td> <td>Дата</td> <td>28.07.20</td> </tr> <tr> <td>Всего</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Сдано</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Дата</td> <td>28.07.20</td> </tr> </table>	К-во ТУ	Всего	12119 + 1097	Сдано	2	К-во ВВП	Дата	28.07.20	Всего	1	Сдано	1		Дата	28.07.20		
К-во ТУ	Всего	12119 + 1097																	
	Сдано	2																	
К-во ВВП	Дата	28.07.20																	
	Всего	1																	
	Сдано	1																	
	Дата	28.07.20																	
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	удовлетворительное																	
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2020 - 2021 гг.	Акт № 21-0347																	
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	в наличии																	
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	в наличии																	

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	<i>включены</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	<i>независимая С.О.</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Тип ВВП: пластинчатый; двухступенчатый, моноблочный; кожухотрубный

Промывка ВВП да / нет *механическим способом*

Кол-во заглушенных трубок *—*

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 да / нет; Манометров (штуцеров под манометры) да / нет;

Термометров да / нет; Воздушников да / нет; Спускников да / нет;

Предохранительного клапана (незав.сх.) да / нет; Освещения в ТУ да / нет;

Покраски оборудования и трубопроводов да / нет; Схемы ИТП да / нет;

Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией да / нет.

Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА да / нет;

Ревизии запорной и регулирующей арматуры да / нет.

Замечания: *поверка КИПиА*

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2020-2021 годов.

Устранены *[Signature]*

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: *гл. инженер Козанцев О.В.*

(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № *92* от *14.05.2020* года.
(протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на:

01.07.2020, _____ рублей*

(дата)

(имеется/не имеется)

(текущая/просроченная)

* Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2020 - 2021 годов: *включены*

Начальник абонентской службы _____

А.А. Бондаренко

Начальник отдела дебиторской задолженности _____

Представитель абонентской службы _____

Представитель потребителя _____

[Signatures]
техник-конфалер Рамиль Н.Н. Рамеев
И.И. [Signature] *Козанцев О.В.*