

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель технического директора

Е. В. Мурзин

« 25 » 06 2020 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020- 2021 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» _____

должность, ФИО

технический контролер Лобов И. И.

Представитель потребителя *Насамов А. С. Ахмедович*

должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020-2021 годов:

ООО "СК "Сибирь"

наименование потребителя/ИКУ

Широтинская 158 корпус 1

адрес

Номер договора *примоб доп*

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)		
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	<i>ошут - м</i>	<i>[подпись]</i>	<i>[подпись]</i>		
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	<i>выполнено 11.06.2020</i>	<i>[подпись]</i>	<i>[подпись]</i>		
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	<i>по ошут - м</i>	<i>[подпись]</i>	<i>[подпись]</i>		
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см ²)	$2d = \text{---} \text{мм}; L = \text{---} \text{м.}$ $2d = \text{---} \text{мм}; L = \text{---} \text{м.}$ $2d = \text{---} \text{мм}; L = \text{---} \text{м.}$	<i>[подпись]</i>	<i>[подпись]</i>		
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см ²	К-во	Всего	<i>3 шт</i>	<i>[подпись]</i>	<i>[подпись]</i>
		ТУ	Сдано	<i>3</i>		
			Дата	<i>11.06.2020</i>		
		К-во	Всего	<i>3 шт</i>		
	ВВП	Сдано	<i>3</i>			
		Дата	<i>11.06.2020</i>			
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	<i>увлажнительными</i>	<i>[подпись]</i>	<i>[подпись]</i>		
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2020 - 2021 гг.	<i>Акт № 21-0622; 0621 до 15.09.21 0623</i>	<i>[подпись]</i>	<i>[подпись]</i>		
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	<i>Работоспособны</i>	<i>[подпись]</i>	<i>[подпись]</i>		
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	<i>Работоспособны</i>	<i>[подпись]</i>	<i>[подпись]</i>		

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	<i>В наличии</i>	<i>Да</i>	<i>Да</i>
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	<i>Нерасплачено</i>	<i>Да</i>	<i>Да</i>

Тип ВВП: пластинчатый; двухступенчатый, моноблочный; кожухотрубный

Промывка ВВП да / нет *акт от 11.06.20*

Кол-во заглушенных трубок *—*

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 да / нет; Манометров (штуцеров под манометры) да / нет; Термометров да / нет; Воздушников да / нет; Спускников да / нет; Предохранительного клапана (незав.сх.) да / нет; Освещения в ТУ да / нет; Покраски оборудования и трубопроводов да / нет; Схемы ИТП да / нет; Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией да / нет.
Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА да / нет; Ревизии запорной и регулирующей арматуры да / нет.

Замечания:

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2020-2021 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: *Карачева О.В.*

(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № *32* от *12.05.2020* года. (протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на: *25.06.2020*, _____ рублей*
 (дата) (имеется/не имеется) (текущая/просроченная)

*Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2020 - 2021 годов: *выполнено*

Начальник абонентской службы _____

А.А. Бондаренко

Начальник отдела дебиторской задолженности _____

Представитель абонентской службы _____

Представитель потребителя _____