

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель технического директора
Е. В. Мурзин

« 31 » 07 2020 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020- 2021 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» Генеральный директор Доружаев А.А.
должность, ФИО

Представитель потребителя Иванов И.А. АОС Анисово-1
должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020-2021 годов:

ООО УК "Единство"
наименование потребителя, ИКУ

ул. Чкаловский, 29
адрес

Номер договора применяется

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)														
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	Нарушения в тепловом режиме, давление + 5,0 ат, давление + 15,36 ат, режим устранен	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>														
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	Промыто 03.07.2020	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>														
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	Параметры письма № 22466 от 10.04.2019 исполнено	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>														
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей P-16 кгс/см ²)	2d = _____ мм; L = _____ м. 2d = <u>2</u> мм; L = <u>2</u> м. 2d = _____ мм; L = _____ м.	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>														
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность P-10 кгс/см ²	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">К-во ТУ</td> <td>Всего</td> <td>2 шт 3000</td> </tr> <tr> <td>Сдано</td> <td>2 шт 3000</td> </tr> <tr> <td>Дата</td> <td>03.07.20</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">К-во ВВП</td> <td>Всего</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Сдано</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Дата</td> <td>03.07.20</td> </tr> </table>	К-во ТУ	Всего	2 шт 3000	Сдано	2 шт 3000	Дата	03.07.20	К-во ВВП	Всего	2	Сдано	2	Дата	03.07.20	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>
К-во ТУ	Всего	2 шт 3000																
	Сдано	2 шт 3000																
	Дата	03.07.20																
К-во ВВП	Всего	2																
	Сдано	2																
	Дата	03.07.20																
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	Удовлетворительно	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>														
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2020 - 2021 гг.	Акт № 21-0159 Акт № 21-0160	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>														
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	В рабочем состоянии	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>														
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	Зависит от схемы теплопотребления	<i>[Подпись]</i>	<i>[Подпись]</i>														

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	В наличии		
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	- Установлено сопел дроссели - Часовая опломбировка		

Тип ВВП: пластинчатый; двухступенчатый, моноблочный; кожухотрубный

Промывка ВВП да / нет

Кол-во заглушенных трубок 4 шт. в 3-ей секции (4-блос.)

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 да / нет; Манометров (штуцеров под манометры) да / нет;
 Термометров да / нет; Воздушников да / нет; Спускников да / нет;
 Предохранительного клапана (незав.сх.) да / нет; Освещения в ТУ да / нет;
 Покраски оборудования и трубопроводов да / нет; Схемы ИТП да / нет;
 Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией да / нет.

Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА да / нет;

Ревизии запорной и регулирующей арматуры да / нет.

Замечания: Восстановить покраску и изоляцию трубопроводов на черномышском трубопроводе ИВС, установить один часос;

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2020-2021 годов.

Замечания устранены Г. Досучаев А.А.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: Кудачев О.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № 32 от 12-06 20 20 года.
(протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на:

07.07.2020

(дата)

(имеется/не имеется)

(текущая/просроченная)

рублей*

* Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2020 - 2021 годов: Выполнены

А.А. Бондаренко

Начальник абонентской службы

Начальник отдела дебиторской задолженности

Представитель абонентской службы

Представитель потребителя

Кудачев О.В.