

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель технического директора  
Е. В. Мурзин

«29» 06 2020 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

**АКТ**

**Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020- 2021 годов.**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» \_\_\_\_\_

должность, ФИО

технико-инженер Лобов И. П.

Представитель потребителя Насаровна АРС Ахмедов с.п.

должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020-2021 годов:

ООО УК «Эксперт»

наименование потребителя, ИКУ

Широтинская 158

адрес

Номер договора кредит год

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)	
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	<u>не выявлено</u>			
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	<u>выполнено 11.06.2020</u>			
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	<u>по осмун-т</u>			
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см <sup>2</sup> )	2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м.			
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см <sup>2</sup>	К-во	Всего	<u>2 шт 141шт</u>	
		ТУ	Сдано	<u>3</u>	
			Дата	<u>11.06.2020</u>	
		К-во	Всего	<u>2 шт</u>	
	Сдано	<u>2</u>			
	Дата	<u>11.06.2020</u>			
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	<u>Удовлетворительно</u>			
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2020 - 2021гг.	<u>Акт № 21-0618 № 21-0619</u>			
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	<u>Работоспособны</u>			
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	<u>Работоспособны</u>			



10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	<i>в наличии</i>	<i>Степан</i>	<i>Степан</i>
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	<i>Неработоспособно</i>	<i>Степан</i>	<i>Степан</i>

Тип ВВП:  пластинчатый;  двухступенчатый,  моноблочный;  кожухотрубный

Промывка ВВП  да /  нет *авт. ем 11.06.20*

Кол-во заглушенных трубок *—*

**Наличие:** Грязевиков на Т1 и Т2  да /  нет; Манометров (штуцеров под манометры)  да /  нет; Термометров  да /  нет; Воздушников  да /  нет; Спускников  да /  нет; Предохранительного клапана (незав.сх.)  да /  нет; Освещения в ТУ  да /  нет; Покраски оборудования и трубопроводов  да /  нет; Схемы ИТП  да /  нет; Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией  да /  нет.

**Выполнение:** Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА  да /  нет; Ревизии запорной и регулирующей арматуры  да /  нет.

Замечания:

*Степан*

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2020-2021 годов.

*Степан*

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления:

*Карацуб В.В. 03.12.2020*  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № *32* от *12.05.2020* года. (протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на: *13.06.2020* , \_\_\_\_\_ рублей\*

(дата)

(имеется/не имеется)

(текущая/просроченная)

\* Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

**Заключение.** Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2020 - 2021 годов: *выполнены Степан*

Начальник абонентской службы \_\_\_\_\_

**А.А. Бондаренко**

Начальник отдела дебиторской задолженности \_\_\_\_\_

*Степан*

Представитель абонентской службы \_\_\_\_\_

*Астахов И.Г.*

Представитель потребителя \_\_\_\_\_

*Степан*