

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель технического директора

Е. В. Мурзин

«16» 07 2020 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

**АКТ**

**Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020- 2021 годов.**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» Техник-контролер Д. Юсупов А.А.  
должность, ФИО

Представитель потребителя Народный АЭС Шихово. П.  
должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020-2021 годов:

ООО УК "Новое время"  
наименование потребителя, ИКУ

ул. Кирова, 18  
адрес

Номер договора контракт

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	не выявлено		
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	Проведено 03.07.2020		
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	Гарантийные обязательства выполнены в полном объеме от 10.09.2019 о замене ВСИ. Эл. регулир. оборуд. КИП		
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см <sup>2</sup> )	2d = <u>7</u> мм; L= <u>7</u> м. 2d = <u>7</u> мм; L= <u>7</u> м. 2d = <u>7</u> мм; L= <u>7</u> м.		
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см <sup>2</sup>	К-во ТУ	Всего <u>1</u>	
			Сдано <u>1</u>	
		Дата <u>03.07.20</u>		
		К-во ВВП	Всего <u>1</u>	
			Сдано <u>1</u>	
		Дата <u>03.07.20</u>		
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	Удовлетворительно		
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2020 - 2021 гг.	Акт № 21-0152		
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	В рабочем состоянии		
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	Зависимая система теплопотребления		

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	в кармане	Борисов	
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	Установлено сопел Александр		

Тип ВВП:  пластинчатый;  двухступенчатый,  моноблочный;  кожухотрубный

Промывка ВВП  да /  нет 01.07.20

Кол-во заглушенных трубок -

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2  да /  нет; Манометров (штуцеров под манометры)  да /  нет;  
 Термометров  да /  нет; Воздушников  да /  нет; Спускников  да /  нет;  
 Предохранительного клапана (незав.сх.)  да /  нет; Освещения в ТУ  да /  нет;  
 Покраски оборудования и трубопроводов  да /  нет; Схемы ИТП  да /  нет;  
 Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией  да /  нет.

Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА  да /  нет;  
 Ревизии запорной и регулирующей арматуры  да /  нет.

Замечания: отсутствие стекла ИТП.

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2020-2021 годов.

Замечание устранено / Документ Р.А. Борисов

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: Каганцев Олег Владимирович

(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № 32 от 12.05 2020 года.  
 (протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на:

07.07.2020, \_\_\_\_\_ рублей\*  
 (дата) (имеется/не имеется) (текущая/просроченная)

\* Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2020 - 2021 годов: выполнены

Начальник абонентской службы \_\_\_\_\_

А.А. Бондаренко

Начальник отдела дебиторской задолженности \_\_\_\_\_

Представитель абонентской службы \_\_\_\_\_

Представитель потребителя \_\_\_\_\_

Техник - контролер Борисов А.Р. Борисов  
 М. Александров  
 Каганцев О.В.