

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель технического директора

Е. В. Мурзин

« _____ » _____ 2020 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020- 2021 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» Наликин Константин Евгеньевич должность, ФИО

Представитель потребителя Насадкина Д.С. Ермаков Александр С.И. должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020-2021 годов:

ООО ЭК. Ермаков наименование потребителя, ИКУ

г. Тюмень, ул. Промышленная 16 адрес

Номер договора _____

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)	
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.				
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	<u>проведено гидромеханической промывкой</u>	<u>В.В.М.</u> 13.08.20		
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.				
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см ²)	2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м.	<u>В.В.М.</u>		
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см ²	К-во	Всего	1	<u>В.В.М.</u>
		ТУ	Сдано	1	
		Дата	13.08.20		
		К-во	Всего	1	<u>В.В.М.</u>
ВВП	Сдано	1			
Дата	13.08.20				
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	<u>удовлетворительно</u>	<u>В.В.М.</u>		
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2020 - 2021гг.				
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	<u>регулятор РВЗ исправен</u>	<u>В.В.М.</u>		
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	<u>не требуется</u>			

