

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель технического директора
Е. В. Мурзин

«20» _____ 2020 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020- 2021 годов,
Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» Ирина Константиновна Попова должность, ФИО

Представитель потребителя Николай Александрович Яковлев должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020-2021 годов:
ООО ЧК «Эджис» наименование потребителя, ИКУ
Новоселовского 5к1 адрес

Номер договора _____

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)																					
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	не выявлено																							
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	Система отопления промывка																							
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	Отсутствует																							
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см ²)	2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м.																							
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см ²	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">К-во ТУ</td> <td>Всего</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Сдано</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">К-во ВВП</td> <td>Дата</td> <td>15.07.20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Всего</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Сдано</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Дата</td> <td>15.07.20</td> <td></td> </tr> </table>	К-во ТУ	Всего	2		Сдано	2		К-во ВВП	Дата	15.07.20		Всего	1		Сдано	1			Дата	15.07.20			
К-во ТУ	Всего	2																							
	Сдано	2																							
К-во ВВП	Дата	15.07.20																							
	Всего	1																							
	Сдано	1																							
	Дата	15.07.20																							
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	уровень в норме																							
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию, 2020 - 2021гг.	Акт А1-0155																							
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	в наличии																							
9	Работоспособность защиты систем теплоснабжения.	автоматическая																							

10	установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	в наличии	
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	φ 8 φ 3	

Тип ВВП: пластинчатый; двухступенчатый, моноблочный; кожухотрубный

Промывка ВВП да / нет. Акт от 17.07.20

Кол-во заглушенных трубок _____

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 да / нет; Манометров (штуцеров под манометры) да / нет;
 Термометров да / нет; Воздушников да / нет; Спускников да / нет;
 Предохранительного клапана (незав.сх.) да / нет; Освещения в ТУ да / нет;
 Покраски оборудования и трубопроводов да / нет; Схемы ИТП да / нет;
 Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией да / нет.
 Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА да / нет;
 Ревизии запорной и регулирующей арматуры да / нет.

Замечания: Замечаний нет

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2020-2021 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплоснабжения: И.И. Козлов ОО
(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № 32 от 12.05.2020 года.
 (протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на: 16.07.2020, _____ рублей*
(дата) (имеется/не имеется) (текущая/просроченная)

*Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплоснабжения к отопительному сезону 2020 - 2021 годов: Выполнены

Начальник абонентской службы А.А. Бондаренко
 Начальник отдела дебиторской задолженности
 Представитель абонентской службы Кашурин Е.И.
 Представитель потребителя Козлов И.И.