

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель технического директора

Е. В. Мурзин

« 25 » 06. 2020 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

**АКТ**

**Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020- 2021 годов.**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» \_\_\_\_\_

должность, ФИО

*технический контролер Лобов И.И.*

Представитель потребителя *Насавини АД С Лисово-п.*

должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020-2021 годов:

*ООО УК, Единство*

наименование потребителя, ИКУ

*30 лет Победы 142 м/км 1*

адрес

Номер договора *иришоб дог*

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)	
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	<i>выполнено</i>	<i>[подпись]</i>	<i>[подпись]</i>	
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	<i>выполнено 11.06.2020</i>	<i>[подпись]</i>	<i>[подпись]</i>	
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	<i>по плану - т</i>	<i>[подпись]</i>	<i>[подпись]</i>	
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см <sup>2</sup> )	2d = _____ мм; L = _____ м. 2d = _____ мм; L = _____ м. 2d = _____ мм; L = _____ м.	<i>[подпись]</i>	<i>[подпись]</i>	
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см <sup>2</sup>	К-во	Всего	<i>1 шт</i>	<i>[подпись]</i>
		ТУ	Сдано	<i>2</i>	
			Дата	<i>11.06.2020</i>	
		К-во	Всего	<i>1 шт</i>	
ВВП	Сдано	<i>1</i>	<i>[подпись]</i>		
	Дата	<i>11.06.2020</i>			
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	<i>удовлетворительно</i>	<i>[подпись]</i>	<i>[подпись]</i>	
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2020 - 2021гг.	<i>Акт № 21-0633 до 15.09.21</i>	<i>[подпись]</i>	<i>[подпись]</i>	
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	<i>Работоспособен</i>	<i>[подпись]</i>	<i>[подпись]</i>	
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	<i>не требуется</i>	<i>[подпись]</i>	<i>[подпись]</i>	

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	<i>в наличии</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	<i>Завинчена 14-10,0 мм</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Тип ВВП:  пластинчатый;  двухступенчатый,  моноблочный;  кожухотрубный

Промывка ВВП  да /  нет *акт от 11.06.20*

Кол-во заглушенных трубок *—*

**Наличие:** Грязевиков на Т1 и Т2  да /  нет; Манометров (штуцеров под манометры)  да /  нет;  
 Термометров  да /  нет; Воздушников  да /  нет; Спускников  да /  нет;  
 Предохранительного клапана (незав.сх.)  да /  нет; Освещения в ТУ  да /  нет;  
 Покраски оборудования и трубопроводов  да /  нет; Схемы ИТП  да /  нет;  
 Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией  да /  нет.  
**Выполнение:** Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА  да /  нет;  
 Ревизии запорной и регулирующей арматуры  да /  нет.

Замечания: \_\_\_\_\_

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2020-2021 годов. \_\_\_\_\_

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: *Кажанов О. В.*

(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № *92* от *12.05.20* года.  
 (протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на: *13.06.2020*, \_\_\_\_\_ рублей\*  
 (дата) (имеется/не имеется) (текущая/просроченная)

\*Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2020 - 2021 годов: *выполнены*

Начальник абонентской службы \_\_\_\_\_

**А.А. Бондаренко**

Начальник отдела дебиторской задолженности \_\_\_\_\_

Представитель абонентской службы \_\_\_\_\_

Представитель потребителя \_\_\_\_\_