

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель технического директора

Е. В. Мурзин

«25» 06 2020 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020- 2021 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» техник-конструктор Степанов А.Р.

должность/ФИО

Представитель потребителя Наталья Владиславовна Асеева О.П.

должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2020-2021 годов:

ООО УК «Едкеево»

наименование потребителя, ИКУ

МКР ул. Энергостроителей. 29.

адрес

Номер договора Урало-Сиб

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)	
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	<u>осуществлено</u>	<u>Степанов</u>	<u>Асеева</u>	
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	<u>выполнено 05.06.20</u>	<u>Степанов</u>	<u>Асеева</u>	
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	<u>по плану - нет</u>	<u>Степанов</u>	<u>Асеева</u>	
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см ²)	2d = <u>2</u> мм; L = <u>2</u> м. 2d = <u>2</u> мм; L = <u>2</u> м. 2d = <u>2</u> мм; L = <u>2</u> м.	<u>Степанов</u>	<u>Асеева</u>	
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см ²	К-во ТУ	Всего <u>1</u>	<u>Степанов</u>	<u>Асеева</u>
			Сдано <u>1</u>		
		Дата <u>05.06.2020</u>			
		К-во ВВП	Всего <u>1</u>		
			Сдано <u>1</u>		
		Дата <u>05.06.2020</u>			
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	<u>удовлетворительно</u>	<u>Степанов</u>	<u>Асеева</u>	
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2020 - 2021гг.	<u>Акт № 21-0635</u> <u>от 15.09.21</u>	<u>Степанов</u>	<u>Асеева</u>	
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	<u>работоспособны</u>	<u>Степанов</u>	<u>Асеева</u>	
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	<u>работоспособны</u>	<u>Степанов</u>	<u>Асеева</u>	

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	<i>в наличии</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	<i>необязательная</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Тип ВВП: пластинчатый; двухступенчатый, моноблочный; кожухотрубный

Промывка ВВП да / нет *да* *от 05.06.20*

Кол-во заглушенных труб *—*

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 да / нет; Манометров (штуцеров под манометры) да / нет;
 Термометров да / нет; Воздушников да / нет; Спускников да / нет;
 Предохранительного клапана (незав.сх.) да / нет; Освещения в ТУ да / нет;
 Покраски оборудования и трубопроводов да / нет; Схемы ИТП да / нет;
 Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией да / нет.

Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА да / нет;
 Ревизии запорной и регулирующей арматуры да / нет.

Замечания:

[Signature]

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2020-2021 годов.

[Signature]

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления:

Караимов О.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № *32* от *12.05* 20 *20* года.
 (протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на:

13.06.2020, _____ рублей*
(дата) (имеется/не имеется) (текущая/просроченная)

*Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2020 - 2021 годов: *выполнены*

Начальник абонентской службы _____

[Signature]
 А.А. Бондаренко

Начальник отдела дебиторской задолженности _____

Представитель абонентской службы _____

Представитель потребителя _____

[Signature]
[Signature]
[Signature]